

Общество с ограниченной ответственностью «Управление водопроводов»

Адрес: 658391 Алтайский край,
Шипуновский район, с. Шипуново, ул.
Шукшина, 1
Тел./факс +7 (385-50) 4-11-53
E-mail: ooo-uw@mail.ru
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Заключение № 35 о состоянии
измерений в лаборатории

Выдано: 14 мая 2021 года
Действительно: до 13 мая 2024 года

Протокол исследования питьевой воды лабораторией контроля качества питьевой воды

№ 322 от 15 октября 2021 г.

1. Наименование пробы: Вода питьевая
2. Место взятия пробы: с.Большевик скважина
3. Дата и время отбора: 14 октября 2021 г. в 11 час. 50 мин.
4. ФИО пробоотборщика: Погребков В.Н
5. Условия доставки: автотранспорт
6. Дата и время доставки в лабораторию: 14 октября 2021 г. в 14 час. 45 мин.
7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00
8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3.685-21

Химические показатели в соответствии с ГОСТ (ПНДФ)

№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица изм.	НД на метод исследования
1	Запах при 20°С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60°С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	40,31	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	11,96	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
6	Окисляемость	5	1,36	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	0,583	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	3	0,021	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	2,408	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	1000	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	12,5	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
12	Хлориды	350	342,5	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	2,412	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин

№ п/п	Показатели воды	ПДК	Результаты исследований	НД объема исследований
1	Общее микробное число	50	0	в 1 мл
2	Общие колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	0		в 20 мл

Начальник лаборатории:



Ширяева О.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «Управление водопроводов»

Адрес: 658391 Алтайский край,
Шипуновский район, с. Шипуново, ул.
Шукшина, 1
Тел./факс +7 (385-50) 4-11-53
E-mail: ooo-uw@mail.ru
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Заключение № 35 о состоянии
измерений в лаборатории

Выдано: 14 мая 2021 года
Действительно: до 13 мая 2024 года

Протокол исследования питьевой воды лабораторией контроля качества питьевой воды

№ 326 от 06 октября 2021 г.

1. Наименование пробы: Вода питьевая
2. Место взятия пробы: с.Поспелиха ул.Комсомольская к№123
3. Дата и время отбора: 05 октября 2021 г. в 09 час. 45 мин.
4. ФИО пробоотборщика: Погребков В.Н
5. Условия доставки: автотранспорт
6. Дата и время доставки в лабораторию: 05 октября 2021 г. в 14 час. 50 мин.
7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00
8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3.685-21

Химические показатели в соответствии с ГОСТ (ПНДФ)					
№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица изм.	НД на метод исследования
1	Запах при 20 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	10,94	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	0,580	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
6	Окисляемость	5	1,04	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	менее 0,1	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	3	0,008	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	0,262	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	154	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	2,8	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
12	Хлориды	350	15,5	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	0,104	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин				
№ п/п	Показатели воды	ПДК	Результаты исследований	НД объема исследований
1	Общее микробное число	50	0	в 1 мл
2	Общие колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	0		в 20 мл

Начальник лаборатории:



Ширяева О.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «Управление водопроводов»

Адрес: 658391 Алтайский край,
Шипуновский район, с. Шипуново, ул.
Шукшина, 1
Тел./факс +7 (385-50) 4-11-53
E-mail: ooo-uw@mail.ru
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Заключение № 35 о состоянии
измерений в лаборатории

Выдано: 14 мая 2021 года
Действительно: до 13 мая 2024 года

Протокол исследования питьевой воды лабораторией контроля качества питьевой воды

№ 327 от 06 октября 2021 г.

1. Наименование пробы: Вода питьевая
2. Место взятия пробы: с.Поспелиха ул.Степная к.№95
3. Дата и время отбора: 05 октября 2021 г. в 10 час. 15 мин.
4. ФИО пробоотборщика: Погребков В.Н
5. Условия доставки: автотранспорт
6. Дата и время доставки в лабораторию: 05 октября 2021 г. в 14 час. 50 мин.
7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00
8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3.685-21

Химические показатели в соответствии с ГОСТ (ПНДФ)

№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица изм.	НД на метод исследования
1	Запах при 20°С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60°С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	менее 1,0	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	0,580	мг/дм ³	ГОСТ 57164-2016
6	Окисляемость	5	1,20	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	менее 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 *
8	Нитриты	3	0,006	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	0,408	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	188	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	3,5	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
12	Хлориды	350	15,5	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	0,096	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин

№ п/п	Показатели воды	ПДК	Результаты исследований	НД объема исследований
1	Общее микробное число	50	0	в 1 мл
2	Общие колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	0		в 20 мл

Начальник лаборатории:



Ширяева О.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «Управление водопроводов»

Адрес: 658391 Алтайский край,
Шипуновский район, с. Шипуново, ул.
Шукшина, 1
Тел./факс +7 (385-50) 4-11-53
E-mail: ooo-uw@mail.ru
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Заключение № 35 о состоянии
измерений в лаборатории

Выдано: 14 мая 2021 года
Действительно: до 13 мая 2024 года

Протокол исследования питьевой воды лабораторией контроля качества питьевой воды


№ 328 от 15 октября 2021 г.

1. Наименование пробы: Вода питьевая
2. Место взятия пробы: с.Поспелиха РЧВ
3. Дата и время отбора: 14 октября 2021 г. в 08 час. 30 мин.
4. ФИО пробоотборщика: Погребков В.Н
5. Условия доставки: автотранспорт
6. Дата и время доставки в лабораторию: 14.10.2021 г. в 14 час. 45 мин.
7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00
8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3.685-21

Химические показатели в соответствии с ГОСТ (ПНДФ)					
№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица изм.	НД на метод исследования
1	Запах при 20 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	1,250	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	мен0,58	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
6	Окисляемость	5	1,04	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	менее0,1	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	3	0,008	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	0,312	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	154	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	3,3	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
12	Хлориды	350	15,5	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	0,095	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин				
№ п/п	Показатели воды	ПДК	Результаты исследований	НД объема исследований
1	Общее микробное число	50	0	в 1 мл
2	Общие колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	0	н/обн	в 20 мл

Начальник лаборатории:



Ширяева О.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «Управление водопроводов»

Адрес: 658391 Алтайский край,
Шипуновский район, с. Шипуново, ул.
Шукшина, 1
Тел./факс +7 (385-50) 4-11-53
E-mail: ooo-uw@mail.ru
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Заключение № 35 о состоянии
измерений в лаборатории

Выдано: 14 мая 2021 года
Действительно: до 13 мая 2024 года

Протокол исследования питьевой воды лабораторией контроля качества питьевой воды

№ 329 от 27 октября 2021 г.

1. Наименование пробы: Вода питьевая
2. Место взятия пробы: с.Котляровка д/б
3. Дата и время отбора: 26 октября 2021 г. в 09 час. 45 мин.
4. ФИО пробоотборщика: Погребков В.Н
5. Условия доставки: автотранспорт
6. Дата и время доставки в лабораторию: 26 октября 2021 г. в 14 час. 40 мин.
7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00
8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3.685-21

Химические показатели в соответствии с ГОСТ (ПНДФ)					
№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица изм.	НД на метод исследования
1	Запах при 20 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	3,125	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	1,116	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
6	Окисляемость	5	1,04	мг/дм3	ПНДФ 14.1.2:4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	0,100	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	3	0,007	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	0,642	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	164	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	4,0	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
12	Хлориды	350	17,0	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	0,149	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин				
№ п/п	Показатели воды	ПДК	Результаты исследований	НД объема исследований
1	Общее микробное число	50	0	в 1 мл
2	Общие колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	0		в 20 мл

Начальник лаборатории:



Ширяева О.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «Управление водопроводов»

Адрес: 658391 Алтайский край,
Шипуновский район, с. Шипуново, ул.
Шукшина, 1
Тел./факс +7 (385-50) 4-11-53
E-mail: ooo-uw@mail.ru
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Заключение № 35 о состоянии
измерений в лаборатории

Выдано: 14 мая 2021 года
Действительно: до 13 мая 2024 года

Протокол исследования питьевой воды лабораторией контроля качества питьевой воды

№ 330 от 27 октября 2021 г.

1. Наименование пробы: Вода питьевая
2. Место взятия пробы: п.Поспелихинский д/б
3. Дата и время отбора: 26 октября 2021 г. в 11 час. 20 мин.
4. ФИО пробоотборщика: Погребков В.Н
5. Условия доставки: автотранспорт
6. Дата и время доставки в лабораторию: 26 октября 2021 г. в 14 час. 40 мин.
7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00
8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3.685-21

Химические показатели в соответствии с ГОСТ (ПНДФ)					
№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица изм.	НД на метод исследования
1	Запах при 20 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	7,500	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	1,071	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
6	Окисляемость	5	1,24	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	0,149	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	3	0,009	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	0,416	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	217	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	4,2	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
12	Хлориды	350	320	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	0,298	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин				
№ п/п	Показатели воды	ПДК	Результаты исследований	НД объема исследований
1	Общее микробное число	50	0	в 1 мл
2	Общие колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	0		в 20 мл

Начальник лаборатории:



Ширяева О.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «Управление водопроводов»

Адрес: 658391 Алтайский край,
Шипуновский район, с. Шипуново, ул.
Шукшина, 1
Тел./факс +7 (385-50) 4-11-53
E-mail: ooo-uw@mail.ru
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Заключение № 35 о состоянии
измерений в лаборатории

Выдано: 14 мая 2021 года
Действительно: до 13 мая 2024 года

Протокол исследования питьевой воды лабораторией контроля качества питьевой воды

№ 332 от 11 ноября 2021 г.

1. Наименование пробы: Вода питьевая
2. Место взятия пробы: с.Поспелиха ул.Концевая к№15
3. Дата и время отбора: 10 ноября 2021 г. в 11 час. 00 мин.
4. ФИО пробоотборщика: Погребков В.Н
5. Условия доставки: автотранспорт
6. Дата и время доставки в лабораторию: 10 ноября 2021 г. в 14 час. 30 мин.
7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00
8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3.685-21

Химические показатели в соответствии с ГОСТ (ПНДФ)					
№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица изм.	НД на метод исследования
1	Запах при 20 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	13,72	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	0,446	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
6	Окисляемость	5	1,12	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	менее 0,1	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	3	0,005	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	0,092	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	214	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	3,2	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
12	Хлориды	350	16,0	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	0,125	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин				
№ п/п	Показатели воды	ПДК	Результаты исследований	НД объема исследований
1	Общее микробное число	50	0	в 1 мл
2	Общие колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	0		в 20 мл

Начальник лаборатории:



Ширяева О.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «Управление водопроводов»

Адрес: 658391 Алтайский край,
Шипуновский район, с. Шипуново, ул.
Шукшина, 1
Тел./факс +7 (385-50) 4-11-53
E-mail: ooo-uw@mail.ru
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Заключение № 35 о состоянии
измерений в лаборатории

Выдано: 14 мая 2021 года
Действительно: до 13 мая 2024 года

Протокол исследования питьевой воды лабораторией контроля качества питьевой воды


№ 333 от 18 ноября 2021 г.

1. Наименование пробы: Вода питьевая
2. Место взятия пробы: с.Поспелиха РЧВ
3. Дата и время отбора: 17 ноября 2021 г. в 08 час. 20 мин.
4. ФИО пробоотборщика: Погребков В.Н
5. Условия доставки: автотранспорт
6. Дата и время доставки в лабораторию: 17 ноября 2021 г. в 15 час. 00 мин.
7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00
8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3.685-21

Химические показатели в соответствии с ГОСТ (ПНДФ)					
№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица изм.	НД на метод исследования
1	Запах при 20 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	17,19	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	мен0,58	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
6	Окисляемость	5	1,24	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	менее0,1	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	3	0,008	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	0,628	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	212	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	3,5	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
12	Хлориды	350	16,0	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	0,192	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин				
№ п/п	Показатели воды	ПДК	Результаты исследований	НД объема исследований
1	Общее микробное число	50	0	в 1 мл
2	Общие колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	0	н/обн	в 20 мл

Начальник лаборатории:



Ширяева О.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «Управление водопроводов»

Адрес: 658391 Алтайский край,
Шипуновский район, с. Шипуново, ул.
Шукшина, 1
Тел./факс +7 (385-50) 4-11-53
E-mail: ooo-uw@mail.ru
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Заключение № 35 о состоянии
измерений в лаборатории

Выдано: 14 мая 2021 года
Действительно: до 13 мая 2024 года

Протокол исследования питьевой воды лабораторией контроля качества питьевой воды

№ 334 от 18 ноября 2021 г.

1. Наименование пробы: Вода питьевая
2. Место взятия пробы: пос.Вавилонский д/б
3. Дата и время отбора: 17 ноября 2021 г. в 10 час. 40 мин.
4. ФИО пробоотборщика: Погребков В.Н
5. Условия доставки: автотранспорт
6. Дата и время доставки в лабораторию: 17 ноября 2021 г. в 15 час. 00 мин.
7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00
8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3.685-21

Химические показатели в соответствии с ГОСТ (ПНДФ)					
№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица изм.	НД на метод исследования
1	Запах при 20 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	17,81	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	1,458	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
6	Окисляемость	5	1,12	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2.4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	менее 0,1	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	3	0,007	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	0,398	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	315	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	3,1	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
12	Хлориды	350	15,5	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	0,288	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин				
№ п/п	Показатели воды	ПДК	Результаты исследований	НД объема исследований
1	Общее микробное число	50	0	в 1 мл
2	Общие колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	0		в 20 мл

Начальник лаборатории:



Ширяева О.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «Управление водопроводов»

Адрес: 658391 Алтайский край,
Шипуновский район, с. Шипуново, ул.
Шукшина, 1
Тел./факс +7 (385-50) 4-11-53
E-mail: ooo-uw@mail.ru
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Заключение № 35 о состоянии
измерений в лаборатории

Выдано: 14 мая 2021 года
Действительно: до 13 мая 2024 года

Протокол исследования питьевой воды лабораторией контроля качества питьевой воды


№ 324 от 18 ноября 2021 г.

1. Наименование пробы: Вода питьевая
2. Место взятия пробы: с.Большевик скважина
3. Дата и время отбора: 17 ноября 2021 г. в 11 час. 40 мин.
4. ФИО пробоотборщика: Погребков В.Н
5. Условия доставки: автотранспорт
6. Дата и время доставки в лабораторию: 17 ноября 2021 г. в 15 час. 00 мин.
7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00
8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3.685-21

Химические показатели в соответствии с ГОСТ (ПНДФ)					
№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица изм.	НД на метод исследования
1	Запах при 20 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	21,25	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	12,54	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
6	Окисляемость	5	2,0	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2.4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	0,909	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014 *
8	Нитриты	3	0,022	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	2,488	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	1000	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	10,5	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
12	Хлориды	350	362,5	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	1,985	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПиН				
№ п/п	Показатели воды	ПДК	Результаты исследований	НД объема исследований
1	Общее микробное число	50	0	в 1 мл
2	Общие колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	0		в 20 мл

Начальник лаборатории:



Ширяева О.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «Управление водопроводов»

Адрес: 658391 Алтайский край,
Шипуновский район, с. Шипуново, ул.
Шукшина, 1
Тел./факс +7 (385-50) 4-11-53
E-mail: ooo-uw@mail.ru
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Заключение № 35 о состоянии
измерений в лаборатории

Выдано: 14 мая 2021 года
Действительно: до 13 мая 2024 года

Протокол исследования питьевой воды лабораторией контроля качества питьевой воды

№ 335 от 09 декабря 2021 г.

1. Наименование пробы: Вода питьевая
2. Место взятия пробы: с.Поспелиха ул.Гагарина к.№67
3. Дата и время отбора: 08 декабря 2021 г. в 10 час. 05 мин.
4. ФИО пробоотборщика: Погребков В.Н
5. Условия доставки: автотранспорт
6. Дата и время доставки в лабораторию: 08 декабря 2021 г. в 14 час. 50 мин.
7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00
8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3.685-21

Химические показатели в соответствии с ГОСТ (ПНДФ)					
№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица изм.	НД на метод исследования
1	Запах при 20 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	4,375	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	1,205	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
6	Окисляемость	5	1,24	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2.4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	0,102	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	3	0,008	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	0,124	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	210	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	3,7	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
12	Хлориды	350	17,5	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	0,217	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин				
№ п/п	Показатели воды	ПДК	Результаты исследований	НД объема исследований
1	Общее микробное число	50	0	в 1 мл
2	Общие колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	0		в 20 мл

Начальник лаборатории:



Ширяева О.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «Управление водопроводов»

Адрес: 658391 Алтайский край,
Шипуновский район, с. Шипуново, ул.
Шукшина, 1
Тел./факс +7 (385-50) 4-11-53
E-mail: ooo-uw@mail.ru
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Заключение № 35 о состоянии
измерений в лаборатории

Выдано: 14 мая 2021 года
Действительно: до 13 мая 2024 года

Протокол исследования питьевой воды лабораторией контроля качества питьевой воды

№ 336 от 21 декабря 2021 г.

1. Наименование пробы: Вода питьевая
2. Место взятия пробы: с.Поспелиха РЧВ
3. Дата и время отбора: 20 декабря 2021 г. в 08 час. 30 мин.
4. ФИО пробоотборщика: Погребков В.Н
5. Условия доставки: автотранспорт
6. Дата и время доставки в лабораторию: 20 декабря 2021 г. в 14 час. 40 мин.
7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00
8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3.685-21

Химические показатели в соответствии с ГОСТ (ПНДФ)					
№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица изм.	НД на метод исследования
1	Запах при 20 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	7,500	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	1,214	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
6	Окисляемость	5	1,36	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	0,114	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	3	0,010	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	0,217	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	310	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	3,6	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
12	Хлориды	350	19,0	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	0,297	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин				
№ п/п	Показатели воды	ПДК	Результаты исследований	НД объема исследований
1	Общее микробное число	50	0	в 1 мл
2	Общие колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	0	н/обн	в 20 мл

Начальник лаборатории:



Ширяева О.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «Управление водопроводов»

Адрес: 658391 Алтайский край,
Шипуновский район, с. Шипуново, ул.
Шукина, 1
Тел./факс +7 (385-50) 4-11-53
E-mail: ooo-uw@mail.ru
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Заключение № 35 о состоянии
измерений в лаборатории

Выдано: 14 мая 2021 года
Действительно: до 13 мая 2024 года

Протокол исследования питьевой воды лабораторией контроля качества питьевой воды

№ 337 от 21 декабря 2021 г.

1. Наименование пробы: Вода питьевая
2. Место взятия пробы: с.Факел д/б
3. Дата и время отбора: 20 декабря 2021 г. в 09 час. 00 мин.
4. ФИО пробоотборщика: Погребков В.Н
5. Условия доставки: автотранспорт
6. Дата и время доставки в лабораторию: 20 декабря 2021 г. в 14 час. 40 мин.
7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00
8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3.685-21

Химические показатели в соответствии с ГОСТ (ПНДФ)					
№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица изм.	НД на метод исследования
1	Запах при 20 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	19,00	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	0,937	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
6	Окисляемость	5	1,24	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	0,118	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	3	0,011	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	0,126	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	246	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	3,6	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
12	Хлориды	350	19,5	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	0,118	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин				
№ п/п	Показатели воды	ПДК	Результаты исследований	НД объема исследований
1	Общее микробное число	50	0	в 1 мл
2	Общие колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	0		в 20 мл

Начальник лаборатории:



Ширяева О.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «Управление водопроводов»

Адрес: 658391 Алтайский край,
Шипуновский район, с. Шипуново, ул.
Шукшина, 1
Тел./факс +7 (385-50) 4-11-53
E-mail: ooo-uw@mail.ru
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Заключение № 35 о состоянии
измерений в лаборатории

Выдано: 14 мая 2021 года
Действительно: до 13 мая 2024 года

Протокол исследования питьевой воды лабораторией контроля качества питьевой воды

№ 325 от 21 декабря 2021 г.

1. Наименование пробы: Вода питьевая
2. Место взятия пробы: с.Большевик скважина
3. Дата и время отбора: 20 декабря 2021 г. в 11 час. 40 мин.
4. ФИО пробоотборщика: Погребков В.Н
5. Условия доставки: автотранспорт
6. Дата и время доставки в лабораторию: 20 декабря 2021 г. в 14 час. 40 мин.
7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00
8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3.685-21

Химические показатели в соответствии с ГОСТ (ПНДФ)					
№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица изм.	НД на метод исследования
1	Запах при 20 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	31,25	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	19,42	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
6	Окисляемость	5	1,36	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2.4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	1,234	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	3	0,038	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	2,417	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	899	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	11,6	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
12	Хлориды	350	317	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	1,988	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин				
№ п/п	Показатели воды	ПДК	Результаты исследований	НД объема исследований
1	Общее микробное число	50	0	в 1 мл
2	Общие колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	н/обн	в 100 мл
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	0		в 20 мл

Начальник лаборатории:



Ширяева О.Н.